


平成27年1級管工事 実地試験(学科記述問題)

No 1 次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記入しなさい。

〔設問1〕 (1)に示す図において、(イ)及び(ロ)の答えを解答欄に記述しなさい。

(イ) 図-1において、多量の排水が排水立て管を流れる時、器具Aの排水トラップに発生するおそれのある現象を記述しなさい。




排水状況図 (図-1)

答え-

誘導サイホン作用

(口) 図-2において、器具Cからの排水により、排水横主管の部が瞬間的に満流状態になった時に、部から多量の排水が落下した場合、器具Bの排水トラップに発生するおそれのある現象を記述しなさい。



排水状況図 (図-2)

答え-

はね出し作用

施工管理合格ネット受講者の方は
全ての問題をご覧いただけます。

受講お申込みはこちらから



<https://www.sekou-net.jp/entry/>

【施工管理合格ネット】

一般社団法人国家資格対策センター

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-1-6 ミヤコ新宿ビル 5F

TEL 03-5302-8189

FAX 03-3372-5405